



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изх. №. 0404-6278

..... 11.08. 2017 г.



**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от поддържане и абонаментно сервизно обслужване на внедрената в Областна администрация – Велико Търново пожароизвестителна система /ПИС/– централа тип FS 7002 и на находящите се в администрацията пожарни кранове, както и осигуряване на техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и/или возимите пожарогасители внедрени в Областна администрация – Велико Търново, Ви каня да ни представите своите оферти, за осъществяване на следните дейности:

I. Технически контрол на находящите се в Областна администрация – Велико Търново пожарогасители, съгласно чл.21 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Във вашата оферта следва да бъде поето задължение за осъществяване на **най-малко ежемесечен контрол** на пожарогасителите, **при спазване на изискванията** на по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване, както и за отразяване на резултатите от извършените проверки в дневник, изготвен съгласно Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В офертата Ви следва да бъде посочена **цена за извършване на технически контрол на 1 брой от всеки един вид пожарогасител**, както следва :

- Прахов пожарогасител от 6 кг.
- Воден пожарогасител от 9 л.
- CO2 пожарогасител от 5 кг.

Цената следва да е посочена без ДДС, а ако данък се дължи това да е посочено отделно.

II. Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивостта на налягане на използваните в Областна администрация пожарогасители.

Във вашата оферта следва да бъде поето задължение за осъществяване на техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивостта на налягане на използваните в Областна администрация пожарогасители **не по-малко от веднъж годишно, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.**

В офертата Ви следва да бъде посочена цена за 1 брой от всеки един вид пожарогасител, както следва :

- Прахов пожарогасител от 6 кг.
- Воден пожарогасител от 9 л.
- CO2 пожарогасител от 5 кг.

Цената следва да е посочена без ДДС, а ако данък се дължи това да е посочено отделно.

III. Поддържане и абонаментно сервизно обслужване на внедрената в Областна администрация – Велико Търново пожароизвестителна система /ПИС/- централа тип FS 7002., както и на находящите се в администрацията пожарни кранове.

Абонаментното обслужване следва да включва минимум **ежемесечна профилактика** и тестване на противопожарната система, както и поддържането на същата в изправност. Следва да осигурите и периодично замерване на напрежението по лъчите на инсталацията и звуковите и светлинни сигнализиции. **Най-малко веднъж годишно** следва да се измерват съпротивлението на изолацията на електрическите вериги и на защитното и работно заземяване. Абонаментното обслужване следва да включва и **най-малко веднъж годишно** проверка на състоянието на находящите се в администрацията пожарни кранове и тяхното поддържане в изправност.

В офертата си следва да посочите **максималния срок, в който Ваш представител ще се яви на обекта при уведомяване за проблем със системата и максималния срок, в който ще бъде отстранена повредата.**

Във вашите оферти, следва да е поето задължението, че **поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на СГУ, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина** ще се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на съответните стандарти, посочени в чл.22, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Следва да предложите **отделно** цена за:

1. Поддържане и абонаментно сервизно обслужване на внедрената в Областна администрация – Велико Търново пожароизвестителна система /ПИС/- централа тип FS 7002

2. Проверка **най-малко веднъж годишно** на състоянието на находящите се в администрацията пожарни кранове и тяхното поддържане в изправност.

В офертата Ви по т.2 следва да бъде посочена **цена за извършване на технически контрол на 1 брой пожарен кран.**

Цената по т.1 и т.2 следва да е посочена без ДДС, а ако данък се дължи това да е посочено отделно.

На разглеждане ще подлежат само предложения, подадени от фирми, които имат издадено разрешение по чл.129, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, във връзка с ал.2, т.1, т.4 и т.5 от същата разпоредба с обхват територията на гр. Велико Търново или цялата страна, издадено от Министъра вътрешните работи или от упълномощени от него лица, което се удостоверява с представяне на заверено от кандидата копие, приложено към подадената оферта.

С Вашите оферти по всяка една точка от настоящата покана, следва да поемете задължението да извършвате горепосочените дейности при спазване на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из -1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и при спазване на всички други противопожарни норми и изисквания на производителите.

Подадената от Вас ценова оферта и придружаващите я документи следва да бъде депозирана в Областна администрация – Деловодство /стая 201/, в срок до 17.08.2017г. или на адрес гр. Велико Търново, пл. „Център” № 2.

Работното време на деловодството е всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Областен управител на
област Велико Търново

